

武汉汉口绿色能源有限公司环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	武汉汉口绿色能源有限公司	统一社会信用代码	914201167924385283
单位地址	黄陂区盘龙城经济开发区刘店村	地理位置	东经 114 度 19 分， 北纬 30 度 41 分
法定代表人	曹杰	邮政编码	430000
环保负责人	宋苏坤	联系电话	027-61880090
行业类别	其他能源发电 4419	电子邮箱	2650876067@qq.com
成立时间	2006 年 11 月	生产周期	365 天/年
从业人数	78 人	占地面积	58000 平方米
年消耗资源能源量	垃圾：597794 吨 煤：10003 吨	污染源管理级别	市直管
单位简介	武汉汉口绿色能源有限公司是一家从事垃圾焚烧发电的环保企业，成立于 2006 年 11 月，年产值 1.14 亿元。公司 2014 年 9 月通过环保三同时验收，设计最大日处理生活垃圾 1950t，服务区域主要包括江岸区、江汉区、硚口区及黄陂区南部地区。		

废气排放信息 (2019 年第三季度)

废气排放口名称	锅炉烟囱				锅炉总吨位	188 t/h		
废气排放口编号 位置	C-1, 位于厂区西面;				排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014) 表 4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值				排放形式和排放规律	有组织排放, 连续排放		
排放去向	排入大气外环境				排气筒高度和内径	高 80 米, 内径 2.2 米		
监测单位和方式	委托武汉华正环境检测技术有限公司监测, 自动监测;				监测频次	自动监测, 连续监测		
大气污染物名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氯化氢	汞及其化合物	镉、铊及其化合物	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物
特征大气污染物	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物					
年总量控制指标	71.451 吨 /年	285.803 吨 /年	893.135 吨 /年					

排放限值	浓度限值	≤ 30mg/m ³	≤ 100mg/m ³	≤ 300 mg/m ³	≤ 100 mg/m ³	≤ 60 mg/m ³	≤0.05mg/m ³	≤0.1 mg/m ³	≤1mg/m ³
	速率限值								
监测时间									
2019 年第三季度			7	198	26	2.52	8.7X10 ⁻⁵	ND (低于分析方法检出限)	0.07763

噪声排放信息 (2019 年三季度)

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；		
监测单位和方式	委托武汉市环境卫生科学研究院市政环境 检测监督中心	规定排放限值	≤65 分贝		
监测时间	1 号点	2 号点	3 号点	4 号点	5 号点
2019 年第三季度	59.4	59.7	59.4	57.7	59.2

固体（危险）废物排放信息（2019年三季度）

固体（危险）名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
炉渣	一般固废		15083.22 吨	15083.22 吨	0	全部综合利用
飞灰	危险废物	HW18	13099 吨	13087.03 吨	1262 吨	原灰经螯合固化检测合格后运至飞灰填埋场专区填埋

飞灰排放信息（2019年三季度）

执行的排放标准	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 表 1 浸出液污染物质量浓度 限值	监测单位和方式	委托武汉市环境卫生科学研究院市政环境检测监督中心
检测项目	标准限值	2019年第三季度	
含水率，%	30	10.5	
六价铬，mg/L	1.5	$<4.0 \times 10^{-3}$	
总铬，mg/L	4.5	$<4.0 \times 10^{-3}$	
汞，mg/L	0.05	$<4.0 \times 10^{-5}$	

砷, mg/L	0.3	$<3.0 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	8.8×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.0 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.0 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.0 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	$<1.5 \times 10^{-3}$
铍, mg/L	0.02	8.0×10^{-4}
钡, mg/L	25	<1.7
硒, mg/L	0.1	$<4.0 \times 10^{-4}$

炉渣排放信息 (2019 年三季度)

执行的排放标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标	监测单位和方式	委托武汉市环境卫生科学研究院市政环境检测监督中心
---------	--	---------	--------------------------

检测项目	标准限值	2019 年第三季度
热灼减率, %	5	0.49

污染治理设施建设运营信息 (2019 年第三季度)

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
01	综合污水处理站	1 座	2010-12	混凝沉淀预处理→UASB→A/O 膜生物反应器→MBR 系统→NF 系统	350 吨/天	176 吨/天	15 小时/天	正常
02	烟气处理设施	4 套	2010-12	SNCR 脱硝+半干法脱硫+活性炭吸附+布袋除尘器”工艺处理之后由 1 根 80m 高的 4 管束烟囱排放。	211615 立方米/时/炉	211615X4 立方米/时/炉	24 小时/天	正常

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号（备案编号）	内容说明
项目环评报告	汉口生活垃圾焚烧发电工程环境影响报告书	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	编写日期： 2007年5月	
环评报告批复文件	关于汉口生活垃圾焚烧发电工程环境影响报告书的批复	国家环境保护总局	环审[2007]561号	
治理设施验收意见	关于汉口生活垃圾焚烧发电工程竣工环境保护验收合格的函	中华人民共和国环境保护部	环验[2014]207号	
排污许可证	武汉市污染物排放许可证	武汉市环境保护局	420100-2017-000808-A	

突发环境事件应急预案

已制订《武汉汉口绿色能源有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年9月16日在武汉市环境保护局备案，备案编号：420116-2019-009-L